

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2017 год по границам территориальных зон деятельности ООО "Сетьсервис", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

| № п/п | Населенный пункт | Объект. | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению |
|-------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Чебоксары | ТП-801 | 03.07.2017 8:10:00 | 03.07.2017 13:25:00 | Межфазное замыкание на строительной площадке | Провести внеочередной осмотр ТП-801 Включение вводного автомата по 1 с. в ТП-801 |
| 2 | г. Чебоксары | ТП-112 "Роспан" | 05.09.2017 11:30:00 | 05.09.2017 14:45:00 | Ремонтные работы на ТП-111 г. Новочебоксарска" МУП "КС | Оборудование находилось в исправном состоянии |
| 3 | г. Чебоксары | КТПН-Жилкомстрой | 25.09.2017 11:45:00 | 25.09.2017 15:20:00 | Обрыв ВЛЗ-0,4 кВ | Провести внеочередной осмотр КТПН-"Жилкомстрой" , ВЛЗ-0,4 кВ. Вывести в ремонт ВЛЗ. |
| 4 | г. Чебоксары | ТП-594 "Серебряков" | 20.11.2017 12:45:00 | 20.11.2017 14:30:00 | Отключение на ТП-78 "Коммунальные технологии" ООО | Провести внеочередной осмотр ТП-594. Оборудование находилось в исправном состоянии |
| 5 | г. Чебоксары | ТП-11 "Монолит" | 01.11.2017 11:30:00 | 01.11.2017 12:40:00 | Отключение на ПС 110/6 кВ | Провести внеочередной осмотр ТП-11; Оборудование находилось в исправном состоянии |