

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2018 год по границам территориальных зон деятельности ООО "Сетьсервис", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.**

№ п/п	Населенный пункт	Объект.	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
1	2	3	5	6	7	8
1	г. Чебоксары	ТП-803	13.02.2018 7:30:00	13.02.2017 8:20:00	Межфазное замыкание на строительной площадке	Провести внеочередной осмотр ТП-803 Включение вводного автомата по I с. в ТП-803
2	г. Чебоксары	ТП-803	18.05.2018 14:00:00	18.05.2017 15:00:00	Межфазное замыкание на строительной площадке	Провести внеочередной осмотр ТП-803 Включение вводного автомата по I с. в ТП-803
3	г. Канаш	КТП-Арланов	11.06.2018 14:00:00	11.06.2018 16:00:00	Короткое замыкание, в результате сгорел предохранитель ПН-2 250 А	Провести внеочередной осмотр КТП-Арланов; Заменяли предохранитель, подали напряжение