

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2018 год по границам территориальных зон деятельности ООО "Сетьсервис", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

№ п/п	Населенный пункт	Объект	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
1	2	3	5	6	7	8
1	г. Чебоксары	ТП-803 "ИСКО-Ч"	07,30 2018.02.13	08,20 2018.02.13	Межфазное замыкание на строительной площадке, отключился автоматический выключатель по I секции	Провести внеочередной осмотр ТП-803 Включение вводного автомата по I с. в ТП-803.
2	г. Чебоксары	ТП-801, ТП-802, ТП-803, ТП-804	11,40 2018.03.07	20,30 2018.03.07	Отключение у смежной сетевой организации	-
3	г. Чебоксары	ТП-803 "ИСКО-Ч"	14,00 2018.05.18	15,00 2018.05.18	Межфазное замыкание на строительной площадке, отключился автоматический выключатель по I секции	Провести внеочередной осмотр ТП-803 Включение вводного автомата по I с. в ТП-803
4	г. Канаш	КТП-Арланов	14,00 2018.06.11	16,00 2018.06.11	Короткое замыкание, в результате сгорел предохранитель ПН-2 250 А	Провести внеочередной осмотр КТП-Арланов; Замена предохранителя, подача напряжения.
5	г. Чебоксары	КТПН- "Хорс"	10,30 2018.06.13	10,50 2018.06.13	Отключение у смежной сетевой организации	-
6	г. Чебоксары	КТПН- "Хорс"	09,10 2018.06.19	16,00 2018.06.19	Отключение у смежной сетевой организации	-
7	г. Чебоксары	ТП- "РБУ"	08,00 2018.06.20	08,30 2018.06.20	Отключение у смежной сетевой организации	-
8	г. Новочебоксарск	ТП-112 "Роспан"	14,19 2018.10.17	16,30 2018.10.17	Отключение у смежной сетевой организации	-
9	г. Новочебоксарск	ТП-112А "Бульвар"	14,19 2018.10.17	16,30 2018.10.17	Отключение у смежной сетевой организации	-
10	с. Синьялы	КТП-"Синьялы"	19,50 2018.11.10	22,19 2018.11.10	Отключение у смежной сетевой организации	-
11	г. Чебоксары	ТП-801, ТП-802, ТП-803, ТП-804, ТП-	20,50 2018.12.23	22,00 2018.12.23	Отключение у смежной сетевой организации	-