

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду

2018 / 2019 гг.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «Сетьсервис»

на основании акта проверки готовности к отопительному
периоду 2018/2019 гг. от 11 октября 2018 г. № 1

Глава администрации
города Чебоксары



М.П.

А.О. Ладыков

АКТ № 1

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

г. Чебоксары

«11» октября 2018 г.

Комиссия, назначенная Распоряжением Главы администрации города Чебоксары от 18.06.2018 № 259-р «Об оценке готовности тепло - и электроснабжающих организаций г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г., на основании «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» провела проверку готовности ООО «Сетьсервис» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. по основным и дополнительным условиям и установила, что:

По основным условиям:

1. На предприятии организован и осуществляется контроль за соблюдением требований безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности.
2. Штат предприятия укомплектован обученным и аттестованным персоналом. Разработан план мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала предприятия. Проведены противоаварийные тренировки, посвященные особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
3. Персонал предприятия обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
4. Утвержденный план мероприятий по подготовке к работе в ОЗП выполняется. Периодическое техническое освидетельствование и диагностика оборудования проводятся в установленном нормативными документами порядке.
5. В акте проверки готовности к работе в ОЗП предыдущего года замечания отсутствовали.
6. Электрооборудование и линии электропередачи готовы к передаче электроэнергии и мощности в пределах их пропускной способности.
7. Невыполненные в согласованные (установленные) сроки предписания надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП, отсутствуют.

По дополнительным условиям:

1. Схемы защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания готовы к работе в ОЗП.
2. Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, выполнен в полном объеме.
3. План проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики выполнен в полном объеме.
4. На момент проверки основное оборудование находится в рабочем состоянии. Выведенного во внеплановый (аварийный) ремонт основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющего на несение электрической нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками, нет.
5. Работы по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений завершены.
6. Эксплуатация кабельных и воздушных линий электропередач, а так же силовых электроустановок организована с соблюдением требований взрывопожаробезопасности.
7. Электроснабжение потребителей осуществляется по утвержденной и согласованной нормальной схеме.
8. Предприятие готово к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ достаточный.

9. Невыполненные в согласованные (установленные) сроки предписания внутренних инспекций и подразделений технического аудита электро- и теплоснабжающих организаций, отсутствуют.

10. В целях предотвращения проникновения на охраняемые территории посторонних лиц на территории работает пропускной режим, системы видеонаблюдения, все распределительные пункты оборудованы охранной сигнализацией с выводом на пульт диспетчера.

11. Разработаны положения по взаимодействию персонала ООО «Сетьсервис» с оперативными службами предприятий города в целях локализации, ликвидации технологических нарушений, а также ликвидации последствий таких нарушений в кратчайшие сроки.

12. Оперативно-выездные и линейные бригады обеспечены транспортными средствами и средствами связи.

13. Проведены испытания оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами.


14. Факты эксплуатации электрооборудования, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи с отклонениями от требований нормативно-технической и распорядительной документации, отсутствуют.

15. Предприятие готово к вводу в действие ограничений режима потребления электрической энергии для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и предотвращения развития общесистемной аварии.

16. Имеется утвержденная инструкция по оперативно-диспетчерскому управлению электросетями (инструкция по оперативной работе), где определены действия персонала по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

ВЫВОД: ООО «Сетьсервис» имеет право на получение паспорта готовности к работе в осенне- зимний период 2018-2019 г.г.

Председатель комиссии - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи


В.И. Филиппов

Заместитель председателя комиссии - заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары


П.Н. Порфирьев

Секретарь комиссии - заведующий сектором энергетики управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары


Д.С. Денисов

Члены рабочей группы:
Главный государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)


В.Г. Ярукин

Старший государственный инспектор
Чувашского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора
(по согласованию)



Б.Н. Архипов

Государственный инспектор Чувашского
территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора (по
согласованию)



Е.А. Здорнов

Директор - главный инженер ОСП
«Чебоксарские электрические сети» ООО
«Коммунальные технологии» (по
согласованию)



А.А. Нефедов

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

Директор
ООО «Сетьсервис»
« 12 » Октябрь 2018г.



Подпись

Л.В. Степанова