

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2019 год по границам территориальных зон деятельности ООО "Сетьсервис", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.**

№ п/п	Населенный пункт	Объект	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
1	2	3	5	6	7	8
1	г. Чебоксары	ТП-"Соляное-1"	11,35 2019.02.01	12,30 2019.02.01	Перегорел предохранитель в РУ-0,4 кВ. В результате произошло отключение одной фазы во ВРУ жилого дома.	Проведен осмотр РУ-0,4 кВ ТП-"Соляное-1". Заменен предохранитель.
2	г. Чебоксары	ТП-802 "ИСКО-Ч"	07,20 2019.03.02	08,30 2019.03.02	Отключение автоматического выключателя у потребителя	-
3	г. Чебоксары	КТП-Гранд	15,15 2019.03.15	17,20 2019.03.15	Отключение у смежной сетевой организации	-
4	г. Чебоксары	ТП-767 "ТТС-3"	09,08 2019.04.16	09,50 2019.04.16	Отключение у смежной сетевой организации	-
5	с. Синьялы	КТП "Синьялы"	11,00 2019.04.26	13,00 2019.04.26	Отключение у смежной сетевой организации	-
6	г. Чебоксары	ТП "Госнаб"	04,15 2019.05.16	05,10 2019.05.16	Отключение у смежной сетевой организации	-
7	г. Чебоксары	РП-3 "СУОР"	15,26 2019.08.18	15,26 2019.08.18	Отключение у смежной сетевой организации	-
8	с. Синьялы	КТП "Синьялы"	08,59 2019.08.19	10,15 2019.08.19	Отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ КТПН "Синьялы"	Проведен осмотр РУ-0,4 кВ КТПН "Синьялы". Включен автоматический выключатель. Напряжение подано.
9	г. Новочебоксарск	ТП-8 "ДСК"	10,25 2019.08.19	11,07 2019.08.19	Отключение резервного ввода от ЦРП-2. Отключение масляного выключателя в ЦРП-2.	Включение основного питающего ввода от ПС "Спутник". Напряжение подано.
10	г. Чебоксары	ТП "Госнаб"	11,49 2019.09.28	10,50 2019.09.29	Повреждение двух питающих КЛ-10 от РП-10 кВ сторонней организацией.	Проведен осмотр места повреждения. Устранение повреждения двух КЛ-10 кВ. Напряжение подано.