

П А С П О Р Т

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2019 / 2020 гг.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «Сетьсервис»

на основании акта проверки готовности к отопительному
периоду 2019/2020 гг. от 14.10.2019 2019 г. № 1

Глава администрации
города Чебоксары



А.О. Ладыков

АКТ № 1

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

г. Чебоксары

«14» 10 2019 г.

Комиссия, назначенная Распоряжением Главы администрации города Чебоксары от 24.05.2019 № 185-р «О комиссии по оценке готовности тепло- и электроснабжающих организаций города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов», с изменениями от 26.08.2019 № 376-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Чебоксары от 24.05.2019 № 185-р», на основании «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» провела проверку готовности ООО «Сетьсервис» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. по основным и дополнительным условиям и установила, что:

По основным условиям:

1. На предприятии организован и осуществляется контроль за соблюдением требований безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

2. Штат предприятия укомплектован обученным и аттестованным персоналом. Разработан план мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала предприятия. Проведены противоаварийные тренировки, посвященные особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

3. Персонал предприятия обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

4. Утвержденный план мероприятий по подготовке к работе в ОЗП выполняется. Периодическое техническое освидетельствование и диагностика оборудования проводятся в установленном нормативными документами порядке.

5. В акте проверки готовности к работе в ОЗП предыдущего года замечания отсутствовали.

6. Электрооборудование и линии электропередачи готовы к передаче электроэнергии и мощности в пределах их пропускной способности.

7. Невыполненные в согласованные (установленные) сроки предписания надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП, отсутствуют.

По дополнительным условиям:

1. Схемы защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания готовы к работе в ОЗП.

2. Плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, выполнен в полном объеме.

3. План проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики выполнен в полном объеме.

4. На момент проверки основное оборудование находится в рабочем состоянии. Выведенного во внеплановый (аварийный) ремонт основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющего на несение электрической нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками, нет.

5. Работы по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений завершены.

6. Эксплуатация кабельных и воздушных линий электропередач, а так же силовых электроустановок организована с соблюдением требований взрывопожаробезопасности.

7. Электроснабжение потребителей осуществляется по утвержденной и согласованной нормальной схеме.

8. Предприятие готово к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ достаточный.

9. Невыполненные в согласованные (установленные) сроки предписания внутренних инспекций и подразделений технического аудита электро- и теплоснабжающих организаций, отсутствуют.

10. В целях предотвращения проникновения на охраняемые территории посторонних лиц на территории работает пропускной режим, системы видеонаблюдения, все распределительные пункты оборудованы охранной сигнализацией с выводом на пульт диспетчера.

11. Разработаны положения по взаимодействию персонала ООО «Сетьсервис» с оперативными службами предприятий города в целях локализации, ликвидации технологических нарушений, а также ликвидации последствий таких нарушений в кратчайшие сроки.

12. Оперативно-выездные и линейные бригады обеспечены транспортными средствами и средствами связи.

13. Проведены испытания оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами.


14. Факты эксплуатации электрооборудования, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи с отклонениями от требований нормативно-технической и распорядительной документации, отсутствуют.

15. Предприятие готово к вводу в действие ограничений режима потребления электрической энергии для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и предотвращения развития общесистемной аварии.

16. Имеется утвержденная инструкция по оперативно-диспетчерскому управлению электросетями (инструкция по оперативной работе), где определены действия персонала по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

ВЫВОД: ООО «Сетьсервис» имеет право на получение паспорта готовности к работе в осенне- зимний период 2019-2020 г.г.

Председатель комиссии - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи



В.И. Филиппов

Заместитель председателя комиссии - заведующий сектором энергетики управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары




Д.С. Денисов

Секретарь комиссии – ведущий специалист-эксперт сектора энергетики управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары




Э.М. Васильев

Члены рабочей группы:
Главный государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)



В.Г. Ярукин

Государственный инспектор Чувашского
территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора (по
согласованию)



Е.А. Здорнов

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор
ООО «Сетьсервис»
« 15 » октября 2019г




_____ ПОДПИСЬ

Л.В. Степанова