Форма 1.7 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования

ООО "Сетьсервис"

Наименование показателя	Мероприятия, направленные на улучшение показателя**	Описание (обоснование)	Значение показателя на:						
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план	план	план	план	план	план	план
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_{saidi}$)	- Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП). - Применение термоусаживаемых концевых и соединительных муфт; - Внедрение современной системы диагностики электрооборудования с целью снижения вероятности технологических отказов в электрических сетях; - Создание автоматизированной системы контроля качества электрической энергии, передаваемой потребителям; - Создание автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ);	повышение надежности, качества, устойчивости и эффективности функционирования электрических сетей	2,2616	2,2277	2,1942	2,1613	2,1289	2,0970	2,0655
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$)			0,7617	0,7502	0,7390	0,7279	0,7170	0,7062	0,6956
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000